




TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV ST,
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A
Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov
Autorizovaná osoba SK04



Výtlačok č. 1

SPRÁVA o SK počiatkovej inšpekcii miesta výroby a systému riadenia výroby

podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. C04/16/0072/40/IN

Výrobok:

Dvere vrátane bočných a horných svetlíkov, revízne dverka a otváracosklopné okná s požiarou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém PONZIO PE 78EI

Výrobca:


GERI door, s.r.o., Mederčská 59/11, 945 01 Komárno

Miesto výroby:

GERI door, s.r.o., Areál VADAS, 945 04 Komárno – Nová Stráž

Dátum vydania:

12. 09. 2016



Vypracoval:

Ing. Ladislav Lósy

Schválil
riaditeľ pobočky Nitra:

Ing. Ladislav Lósy

Orgán technického posudzovania (TAB)

Autorizovaná osoba TP04

Notifikovaná osoba 1301

Autorizovaná osoba SK04

Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek posudzovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava

Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Nové Mesto n/Váhom

Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom

Pobočka Nitra

Braneckého 2, 949 01 Nitra

Pobočka Zvolen

Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina

A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina

Pobočka Košice

Krmanova 5, 040 01 Košice

Pobočka Prešov

Budovateľská 53, 080 01 Prešov

Pobočka Tatranská Štrba

Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

1 Zloženie inšpekčnej komisie

Inšpekcia sa vykonala na základe odsúhlaseného programu počiatočnej inšpekcie v zložení:
Ing. Ladislav Lósy – vedúci inšpektor

2 Časový priebeh inšpekcie

Inšpekcia sa vykonala dňa: 12.9.2016

Číslo žiadosti o SK certifikáciu nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku: C04/16/0072/40

3 Zoznam technických špecifikácií a právnych predpisov vzťahujúcich sa na výrobok

STN EN 16034: 2015

Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu (74 6108)

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Pracovný postup PP 04 Vykonávanie počiatočných inšpekcií výroby a systému riadenia výroby, priebežných dohľadov a priebežných inšpekcií

4 Vhodnosť použitia výrobku v stavbe

Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systému PONZIO PE78EI sú určené do vonkajších a vnútorných požiarne deliacich konštrukcií v budovách na bývanie, nebytových nevýrobných a priemyselných stavbách ako jednokrídlové a dvojkrídlové požiarne dvere, ktoré sa po každom otvorení samočinne uzatvárajú, s bočnými a/alebo nadpražnými pevnými dielcami alebo bez nich, ako revízne dvierka a otváraci-sklonné okná alebo ako dvere bez požiarnej odolnosti tesné proti prieniku dymu.

5 Popis technológie výroby

Nekontinuálna výroba v súlade technickou dokumentáciou.

6 Posúdenie parametrov výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi na základe určenia typu výrobku

Výrobca vykonal SK určenie typu výrobku v zmysle technických špecifikácií.

Posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonala autorizovaná osoba SK04 na základe skúšok podstatných vlastností, ktoré vykonali oprávnené AO v zahraničí a uvádzajú sa v správe o SK certifikácii nemennosti parametrov výrobku.

SK určením typu výrobku sa posúdili parametre stavebného výrobku s týmito technickými špecifikáciami a právnymi predpismi: STN EN 16034: 2015, STN EN 13501-1+A1:2010 čl. NA.9., Zákon č. 133/2013 Z. z.

7 Priebeh SK počiatočnej inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby

Nakoľko sa jedná o zlúčenie firmy ALUMINCO, s.r.o., Mederčská 59/11, 945 01 Komárno s firmou GERI door, s.r.o., Mederčská 59/11, 945 01 Komárno s výrobou v doterajších priestoroch a s nezmeneným personálom, údaje o priebehu a zisteniach z priebežného dohľadu systému riadenia výroby vo firme ALUMINCO, s.r.o. dňa 13.7.2016 a uvedených v kontrolnom liste P04/13/0378/40/04/KL zostávajú v platnosti pre súčasnú počiatočnú inšpekciu.



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

GERI door, s.r.o.
Ing. Tomáš Pintér

Areál VADAS
945 04 KOMÁRNO – Nová Stráž

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

40/ 408 /2016

Vybavuje/ linka

Ing. Lósy
+421 37 69 249 12
losy@tsus.sk

Miesto odoslania/ dňa

Nitra
12.9.2016

Vec:

Návrh zmluvy č. 40160343 a faktúra č. 40160406

V prílohe Vám zasielame dvojmo návrh zmluvy o posudzovaní parametrov stavebného výrobku:

Dvere s požiarovou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém PONZIO PE 78EI (žiadost' č. C04/16/0072/40),

z výroby Komárno.

Jeden výtlačok potvrdenej zmluvy nám láskavo vráťte na adresu pobočky Nitra.

S pozdravom

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
pobočka Nitra
949 01 NITRA, Braneckého 2

- 1 -

Ing. Ladislav Lósy
riaditeľ pobočky Nitra

Prílohy: podľa textu

Co: a/a

Úsek riaditeľa
Úsek posudzovania zhody
Úsek metrológie, skúšania a
informačných technológií
Úsek financií a marketingu
Certicom
VVÚPS-NOVA
Studená 3, 821 04 Bratislava
www.tsus.sk

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1875/12,
915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

Registrácia:
Obvodný úrad v Bratislave
OVVS-674/55/2002-NO
Banka VÚB, a. s.
Č. účtu: 1670563157/0200
IČO: 31821987
DIČ: 2021691881
IČ DPH: SK2021691881

8 Zistené nezhody

Pri SK počiatočnej inšpekcii miesta výroby a systému riadenia výroby sa nezistili nezhody systémového charakteru voči technickým špecifikáciám a právnym predpisom, ktoré sa uvádzajú v kontrolnom liste.

9 Celkové zhodnotenie inšpekcie

Pri SK počiatočnej inšpekcii sa nezistili žiadne nedostatky, resp. sa zistili len nepodstatné nezhody, ktoré nevylučujú posúdenie zhody stavebného výrobku.

Uplatňovaný systém riadenia výroby je v súlade s technickými špecifikáciami: STN EN 16034: 2015, STN 74 6481+Z1+Z2: 2006, STN EN 13501-1+A1:2010 čl. NA.9.

Na základe výsledkov priebežného dohľadu navrhujeme zrušiť certifikát č. SK04-ZSV-1686 vydaný pre firmu ALUMINCO, s.r.o. a vydať nový certifikát s identickým technickým obsahom pre firmu GERI door, s.r.o.

Priebežný dohľad sa bude vykonávať v súlade s SK technickými špecifikáciami vzťahujúcimi sa na výrobok a podľa Zákona č. 133/2013 Z. z.

Termín priebežného dohľadu sa stanovil na júl 2017.

10 Rozdeľovník

Výtlačok číslo	Uloženie výtlačku, adresát určenia
1	Výrobca/žiadateľ
2	TSÚS – archív ÚPZ
3	TSÚS – vedúci inšpektor